

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также факт достижения теплоснабжающими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование теплоснабжающей организации	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения									Показатели надежности теплоснабжения					
			Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.г/Гкал			Величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал			Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт./км			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, шт./Гкал/час		
			план	факт	результат достижения плановых значений (- улучшение/+ ухудшение), %	план	факт	результат достижения плановых значений (- улучшение/+ ухудшение), %	план	факт	результат достижения плановых значений (- улучшение/+ ухудшение), %	план	факт	результат достижения плановых значений (- улучшение/+ ухудшение), %	план	факт	результат достижения плановых значений (- улучшение/+ ухудшение), %
4			5			6			7			8					
1	Сосновский муниципальный округ	МУП "Бытсервис" Котельная д. Ральково ул. Школьная д. 7	238,3	268,26	113%	15	15	100%	1,962	1,962	100%	0	0	0	0	0	0
2	Сосновский муниципальный округ	МУП "Бытсервис" Котельная д. Крутые ул. Школьная д. 21А	237,56	221,02	93%	20	20	100%	5,659	5,659	100%	0	0	0	0	0	0
3	Сосновский муниципальный округ	МУП "Бытсервис" Котельная с. Рожок ул. Центральная д. 2	237,07	240,78	102%	81	81	100%	1,884	1,884	100%	0	0	0	0	0	0
4	Сосновский муниципальный округ	МУП "Бытсервис" Котельная с. Давыдово ул. Центральная д. 2	175,46	132,58	76%	51,3	51,3	100%	2,532	2,532	100%	0	0	0	0	0	0
5	Сосновский муниципальный округ	МУП "Бытсервис" Котельная с. Давыдово ул. Школьная д. 13	158,77	90,88	57%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

И.о. директора МУП "Бытсервис" МП

Бубнов В.А.

Должностное лицо, ответственное за составление формы Гридакова О.Н.

